

ЈП за водоснабдевање
“Брестовац-Бојник-Дољевац”
Бојник, Ул: Зеле Вељковића бб.
ПИБ: 100371465
Т.Р. 160-5582-14
Мат бр. 06250033
Тел/факс: 016/821-418
бр. 271/1
дат. 15.05.2018.

На основу захтева Општине Дољевац, Одељења за урбанизам, имовинско-правне и инспекцијске послове број 350-199/2017 од 08.05.2018. године, за издавање услова и података који су од значаја за издрау ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПУКОВЦУ, Стручна служба ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ Бојник издаје

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ
за пројектовање водоводне мреже снабдевања индустријске зоне у Пуковцу

- Пројектом предвидети прикључење на водоводну мрежу из правца ул. Моравске из Пуковца полиетиленом дн 225/ 10 бара.
- Прикључак испројектовати код ТС са десне стране пута надвожњака испред ауто-пута Е 75 (Ниш-Скопље) преко пута асвалтне базе “Водоградње” Пуковац.
- Будуће цевоводе испројектовати на основу потреба објеката и хидранске мреже новопроектованих објеката будуће индустријске зоне у Пуковцу.

Накпаду за издавање услова уплатити на рачун ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ број 160-5582-14 у износу од 2.400 динара.

услове обрадио
техн. Директор

инг. грађ. Драган Јовановић

Директор

Срђан Стојановић дипл. инж. техн.