

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
"ЈУГОИСТОК" Д.О.О. НИШ,
број: 24027/2
Ниш, 16.06.2014. године

ИНФОПЛАН Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ
ул. Краља Петра I број 29
34300 Аранђеловац

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Југоисток" д.о.о. Ниш, "Електродистрибуција" Ниш, поступајући по захтеву бр.24027/1 од 10.06.2014. године предузећа "Инфоплан" д.о.о. Аранђеловац у име ЈП Дирекција за изградњу општине Доњевац, а у вези издавања услова (података) који су од значаја за израду Плана детаљне регулације комплекса око цркве "Светог Јована" на брду Комњига у К.О. Орљане, издаје следеће:

УСЛОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ


1. У границама захвата Плана детаљне регулације не постоје, а у близини Плана детаљне регулације постоји изграђена стубна ТС 10/0,4kV/kV "Орљане 5", која нема капацитета за прикључење планираних објеката и нема услова за повећање снага ових трафостаница.
2. Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана детаљне регулације, предвидети изградњу нових ТС 10/0,4kV.
3. Број потребних ТС и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима, а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.
4. Напајање нових ТС планирати са најближих 10kV водова или из постојећих ТС 10/0,4kV новим 10kV водом. Локације ТС треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.
5. Расплет водова 0,4kV из планираних ТС 10/0,4kV биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

Прилог: Ситуација електроенергетских објеката у границама захвата Плана детаљне регулације.

обрадила:
Јелена Бранковић, дипл. ел. инж.



сагласан шеф Службе за енергетику
Биљана Раденковић, дипл. ел. инж.



ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
Александар Крстић, дипл. ел. инж.

