

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 922-1-114/2023
Датум: 20. јун 2023. године
Београд
дипл. инж. СрМ/

QF-C-018

На основу члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС” број 30/2010, 101/2016 и др.), решавајући по захтеву Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за реконструкцију, доградњу и изградњу у оквиру постојећег комплекса постројења за припрему воде "Бојник" код Бојника, Републички хидрометеоролошки завод издаје

МИШЉЕЊЕ

1. Општи подаци:

1.1. Назив:	
- објекта	постојећи комплекс постројења за припрему воде (ППВ) "Бојник"
- локације	КО Бојник, општина Бојник

1.2. Достављена документација уз захтев бр. 325-05-13/24/2023-07 од 13.06.2023. године (достављен 14.06.2023. године):

- Идејно решење предметних радова ("Водотехника", Београд, септембар 2022.)

1.3. Хидрографски подаци:

водоток	/
предметни профил	/
слив	Пуста, Јужна Морава, Велика Морава
водно подручје	Морава

2. Други карактеристични подаци (ограничења, обавезе и др.)

- 2.1. Пројектну документацију ускладити са водопривредним/водним актима и техничком документацијом за постојеће и планиране хидротехничке објекте и хидротехничко уређење на предметном подручју, укључујући и акумулацију "Брестовац".
- 2.2. Пројектом предвидети све одговарајуће заштитне мере да у случају хаварије не дође до изливања и загађења површинских и подземних вода.

НАПОМЕНА: Према достављеној документацији, планирана уградња (замена) опреме нема утицај на водни режим на предметном подручју.

На основу наведеног, предлагемо да надлежни орган водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при изради техничке документације за изградњу предметног објекта.

- подносиоцу захтева;
- архиви.

ДИРЕКТОР
Проф. др Југослав Николић, дипл. мет.