



AAAE9128976988832

30.12. 20 22. год.

11070 Београд - Нови Београд, Булевар уметности **ПР-ЕНГ-01.18/02**

Наш број: 2460800-D.10.02-564924-22

ОПШТИНА БОЈНИК

СЕОР број: ROP-MSGI-33131-LOC-1/2022

ТРГ СЛОБОДЕ бр. 2

Лесковац, 30.12.2022

16205 БОЈНИК

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац размотрио је захтев примљен дана 28.12.2022. године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доносе се

### УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за реконструкцију и доградњу ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, БОЈНИК (парцела бр. 500/1 на К.О. Бојник).

На датој локацији **ПОСТОЈЕ** електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом будућих нисконапонских водова у Бојнику (парцела бр. 500/1 на К.О. Бојник), а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац.

#### 1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

Инвеститор (извођач) радова је обавезан да се придржава важећих ТП бр.3 ЕД Србије - (2000. година) - Избор и полагање енергетских каблова у ЕД мрежама 1kV, 10kV, 20kV и 35kV.

#### 2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Лесковац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац, Лесковац.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Лесковац. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог:

Графички прилог постојећег стања

Легенда: пуна црна линија – 10 kV далековод

испрекидана црвена линија – 10 kV подземни вод

С поштовањем,

**Достављено:**

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници



Директор огранка

*Мирослав Дочин*  
\_\_\_\_\_  
мр Мирослав Дочин, дипл. инг. ел.

*Мирослав*





358

357

493

950

948

4553/1

946

945

944

935

497/1 498/2 499/1

500/2

Т.С. ПАБРИКА ВОД.С.

500/1

490

10 кV ЛБ

501/1

502



543.03118, 121.77627 +

+ 543.03117, 121.77631

Напомена: Нил јавно издавање



TO: PHILIP H. BOYD

1960

10 1/2 1/2 1/2